

# Information zur Harmonisierung der Aderfarben in Kabeln/Leitungen und flexiblen Leitungen

Aderfarben waren bisher länderspezifisch festgelegt. Die europäische Normung hat nun den Weg geebnet, Aderfarben zu harmonisieren (HD 308 S2). Diese Vereinheitlichung bietet in einem **gemeinsamen europäischen Markt** zweifelsohne **Vorteile**.

Darüber hinaus ist nur noch **ein Farbschema** für flexible Leitungen und feste Verlegung verbindlich. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mit der Harmonisierung erreicht werden konnte, ist die **bessere Unterscheidbarkeit der Adern durch Einführung der zusätzlichen Aderfarbe – grau-**.

Leitungen können ab sofort mit den neuen Aderfarben eingesetzt werden. Bei Kabeln sind noch einige Anpassungen in den Standards vorzunehmen, so daß mit einer Einführung nicht vor Mitte 2003 zu rechnen ist. **Es gibt jedoch zur Umsetzung lange Übergangsfristen:** Leitungen mit bisheriger Kennzeichnung können ohne Einschränkungen noch bis **01.04.2006** völlig gleichberechtigt eingesetzt werden.

## Gegenüberstellung vor und nach Harmonisierung

